


LEGENDA

- SZD - SVORKA ZKUŠEBNÍ
- PVZZ - PODPĚRA VEDENÍ S PŘÍCHYTKOU DO ZDI
- OT+DTZ - OCHRANNÁ TRUBKA + DRŽÁK TRUBKY
- SKD - SVORKA KŘÍŽOVÁ
- KSSD - SVORKA KŘÍŽOVÁ SE STŘEDOVOU DESTIČKOU
- PVPK - PODPĚRA VEDENÍ S KOVOVOU PŘÍCHYTKOU
- PVD - PODPĚRA VEDENÍ DO DŘEVA

VODIČ TVRZENÝ HLINÍKOVÝ DRÁT AlMgSi 8
ULOŽEN NA PODPĚRÁCH - JÍMACÍ SOUSTAVA
VODIČ TVRZENÝ HLINÍKOVÝ DRÁT AlMgSi 8
ULOŽEN NA PODPĚRÁCH - SVODY

STROJENÝ OKRUŽNÍ ZEMNIČ BUDE PROVEDEN ZEMNÍCÍM PÁSKEM
FeZn 30 x 4mm
SPOJE V ZEMI BUDOU VŽDY PROVÁDĚNY SVÁREM.

OCHRANA PŘED BLESKEM : V SOULADU S ČSN EN 62305
TŘÍDA LPS : III
VELIKOST OK : 15m x 15m
POLOMĚR VALÍCÍ SE KOULE : 45m
TYPICKÉ HODNOTY VZDÁLENOSTI MEZI SVODY A MEZI
OBVOD. VODIČI PODLE TŘÍDY LPS : 15m



PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na nich zobrazená používají jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Předmitné autorské dílo ani jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetí osobě.			GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MANAŽER PROJEKTU Ing. arch. David Kotek	PROJEKTANT MAREK SEIFERT	PROJEKTSTUDIO® PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava tel: 596 911 126 e-mail: info@projektstudio.cz IČ: 27787443 www.PROJEKTSTUDIO.cz	
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ondřej Koutňák	VYPRACOVAL KATEŘINA SEIFERTOVÁ		
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT MAREK SEIFERT	KONTROLOVAL MAREK SEIFERT		
STAVEBNÍK (OBJEDNATEL) Statutární město Ostrava - Městský obvod Plesná, Dobroslavická 83/8, 725 27, Ostrava - Plesná			ZPRACOVATEL ČÁSTI PD MAREK SEIFERT DR. MARTÍNKA 35 OSTRAVA-HRABŮVKA, 700 30	
MÍSTO STAVBY p.č. 766/1, Stará Plesná, 240			DATUM 10. 2015	
NÁZEV STAVBY (DÍLO) REKONSTRUKCE DOMU SMUTKU V OSTRAVĚ - PLESNÉ			ZAKÁZKA č. PS 15 111 / 3816	
STAVEBNÍ OBJEKT (SO)			FORMÁT 2 x A4	
ČÁST DOKUMENTACE D.4.1 - TPS - ELEKTROINSTALACE			STUPEŇ PD DPS	PARÉ
DOKUMENT OCHRANA PŘED BLESKEM			MĚŘITKO 1 : 100	
			ČÍSLO DOKUMENTU D.4.1 - 07	